





Lapu izvērtējuma shēma



X 299400
Y 534550

ET-1.2
ET-1.3

ET-1.2
ET-1.3

ET-1.1
ET-1.2

ET-1.1
ET-1.2

Nosacīte apzīmējumi

- Wa** — aģrā ieproj. 0,4 kV apgaismes KL
proj. apgaismes balsts, H=6,5m,
ar konsoli H=10m, L=10m
- Wg** — proj. aizsargcaurule
āimežojama teritorijā, kopā 0,40ha

Piezīmes:

- Projekts izstrādāts pamatojoties uz ONPA "TSAK "Zīle kaln" AA" 15.01.2015.g. izsniegto projektēšanas uzdevumu Nr.1.
 - Sīpōšanas trases izgaismošanai izmantoti "PHILIPS", ar LED lampām.
 - Apgaismojuma elektroapgādei izmantoti AXXK-4x25 mm² kabeli (shēmu skat. lapā ET-1.2).
 - Proj. kabelu gultņi zemes transejā 0,7 m dziļumā, zem braucamo ceļu zonas - 1,0 m dziļumā, aizsargājot caurules "E"voipēs" Ø50 mm.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar "Noteikumi par aģrjo inženierkomunhāciju izvērtējumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un citiem pastāvīsiem normatīviem.

SIA "A VIDE"
Liduma iela 31, Rīga, LV-1079
Tel.: 67525420, Fakss: 67525422,
e-mail: mail@a-videliv